



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NV-5180BQ0227

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas and water supply <i>Produkte der Gas- und Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	SEAL FOR LIFE Industries BV Nijverheidsstraat 13, B-2260 Westerlo
Distributor <i>Vertreiber</i>	SEAL FOR LIFE Industries BV Nijverheidsstraat 13, B-2260 Westerlo
Product Category <i>Produktart</i>	greasing and sealing materials: Protection tape against corrosion (5180)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Heat shrinkable corrosion protection tape
Model <i>Modell</i>	COVALENCE® FLEXCLAD-II
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: 20-00430-V2 from 29.09.2021 (EBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN 30672-1 (01.05.2019) DIN EN 12068 (01.03.1999)

Date of Expiry / File No. 22.06.2025 / 20-0552-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

04.10.2021 Kö A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
COVALENCE® FLEXCLAD-II	stress-class: C permanent operating temperature: ...30 °C designation according to standard: DIN EN 12068-C 30, DIN 30672-1-C 30	

Hints of Utilization / Remarks***Verwendungshinweise / Bemerkungen***

Application: warm applied heat shrinkable corrosion protection tape with minimum 2 layers

DVGW